

Protokół Nr 7

Z posiedzenia Komisji rewizyjnej RG które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2015r.

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Kłębek Krzysztof – Przewodniczący Komisji
2. Kuśkowska Helena - Zastępca przewodniczącego komisji
3. Pasoń Marek – członek
4. Marcinkiewicz Andrzej – członek

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

Pan Zenon Zadróżny – Zastępca Wójta i Pan Mateusz Kaszuba – Kierownik ZGK.

W pierwszej części posiedzenia komisja wyjechała w teren do oczyszczalni ścieków. Na miejscu komisja zapoznała się ze stopniem zaawansowania remontu oczyszczalni. W drugiej części komisja zapoznała się z wydatkami poniesionymi w I półroczu 2015r. przez ZGK na utrzymanie oczyszczalni. Wydatki to kwota 50 886, 26 zł.

Kierownik p. Kaszuba przedstawił też koszty związane z awarią w 2014r. wynosiły one 72 175,88 zł. Płatność z tego w kwocie 7500,00 zł została zrealizowana w 2015r. Z- ca Wójta p. Zadróżny poinformował o kontroli oczyszczalni przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, która odbyła się w dniach 10 kwietnia – 6 maja 2015r.. która stwierdziła, użytkowanie instalacji gminnej oczyszczalni z naruszeniem pozwolenia wodno-prawnego udzielonego przez starostę.

W dniu 1 czerwca 2015r. na przeprowadzonej rozprawie ustalono termin usunięcia naruszeń na dzień 30 września 2015r. W związku z tym wykonano modernizację bio-bloku reaktora 100 na kwotę 133 518.49 zł do 15 lipca 2015r.

Reaktor 200 będzie zmodernizowany do 30.08.2015r. Wstępny koszt około 150 000,00 zł.

Brak modernizacji oczyszczalni skutkowałby wstrzymaniem jej użytkowania.

Do protokołu załączone są dokumenty:

1. Zestawienie wydatków poniesionych przez ZGK w Dąbrowce na oczyszczalnię ścieków za I półrocze 2015r.
2. Umowa z wykonawcą na 1 etap modernizacji oczyszczalni
3. Decyzja MWIOŚ
4. Protokół z rozprawy WIOŚ
5. Zestawienie kosztów poniesionych z awarią w 2014r.

Na tym protokół zakończono-

Podpisy Komisji

1. Kłębek Krzysztof *Kłębek*
2. Kuśkowska Helena *Kuśkowska*
3. Pasoń Marek *Pasoń*
4. Marcinkiewicz Andrzej *Marcinkiewicz*

Zestawienie wydatków poniesionych przez ZGK w Dąbrówce na oczyszczalnię ścieków w okresie od 01.01-30.06.2015

Zakup materiałów, części i narzędzi służących do bieżących prac naprawczych i konserwatorskich na oczyszczalnię kształtuje się następująco:

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną to suma wydatków **1.080,23** zł w tym m.in.: to zakup materiałów eksploatacyjnych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej

Zakup usług pozostałych od firm zewnętrznych w tym serwisów, napraw, ochrony mienia na oczyszczalni kształtuje się następująco

- oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota **32.726,06** a podstawowe wydatki to m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 10.260,00 zł,
 - udrażnianie, czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 2.900,00 zł,
 - ochrona obiektu – 341,46,
 - opłata za korzystanie ze środowiska -11.109,60 zł,
 - wykonanie demontażu silosu wraz z wymianą rur, leja, obróbka zaworów rozdzielni, odbudowa łopatek i wycięcie zaworów - 7.500,00,
 - koszty poboru badań – 600,00,
 - koszty wysyłki membrany – 15,00

Na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę **17.080,00** w tym. m.in.:

- naprawa pompy zanurzeniowej z oczyszczalni ścieków – 760,00 zł,
- remont oczyszczalni – 15.800,00

Podsumowanie

Poniesione wydatki przez Zakład Gospodarki Komunalnej na remonty i konserwację oczyszczalni ścieków w roku 2015 – **50.886,29**

Stan na 30.06.2015

Sporządziła Edyta Kaszuba

Edyta Kaszuba
KSIĘGOWY