

Dąbrowka, 08.02.2010r.

Z/0341/25/05/10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Z/0341/25/09.

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej w Dąbrowce

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Z jakiego materiału będzie wykonana ściana szczytowa Sali gimnastycznej, do której ma być przymocowana ścianka wspinaczkowa.

Ad. 1. Ściana szczytowa Sali gimnastycznej, do której ma być przymocowana ścianka wspinaczkowa wykonana będzie z gazobetonu.

Powyższe zapisane jest w załączniku nr 14 do SIWZ „Opisy do dokumentacji”, w dokumencie „opis tech. arch.-konstr.”, pkt nr 3.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

/../ Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrowka