

1. *Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie projektu instalacji elektrycznych o schematy rozdzielnic oznaczonych jako „SN” i R1.S”*

Ad. 1 Rozdzielnia „SN” jest dostarczona razem z kosztami podwieszonymi i kurtynami. Widok rozdzielni „R1.S” znajduje się na rysunku nr 8 „Widok rozdzielnicy R1.2”.

istotnych warunków zamówienia informujemy:

2. W przekazanym kosztorysie „Instalacje elektryczne – rozbudowa...” jest ewidentny błąd powtarzający się w trzech pozycjach nr 20, 112 i 147. Dotyczy on źle przyjętego nakładu rur stalowych, co skutkuje wielokrotnym zawyżeniem ilości rur w zestawieniu materiałów do prawie 25 mln metrów.

Proszę o podanie właściwego nakładu rur stalowych dla w/w pozycji kosztorysu.

Ad. 2 Łączna długość rur przepustowych wynosi zgodnie z przedmiarem 10m.

3. *W projekcie wyposażenia sali jest tablica wyników, która nie została umieszczona w kosztorysie, prosimy o wyjaśnienie czy należy ją doliczyć kosztorysu?*

Ad. 3 Należy wycenić tablicę wyników.

4. *W załączniku projekty brak jest projektów na złącze energetyczne, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.*

Ad. 4 Dnia 26.10.2010r. został umieszczony na stronie internetowej projekt złącza energetycznego.

5. *W związku z zapytaniem ofertowym w w/w postępowaniu nr 15, Zamawiający informację, że do oferty należy dołączyć kosztorysy szczegółowe. W SIWZ jest brak informacji dotyczących tego wymogu. W związku z powyższym prosimy o informację czy obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa, obejmująca wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a załączone kosztorysy nie będą brane pod uwagę na etapie przy sprawdzaniu ofert?*

Ad. 5 Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena kosztorysowa. Załączone kosztorysy będą brane pod uwagę na etapie przy sprawdzaniu ofert.

6. *Przesunięcie terminu składania ofert na 28.10.2010r. spowodowało, że gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium uzyskana w PZU SA w Warszawie obowiązuje do 25 bm. Do 24.11.2010r. włącznie. W związku z powyższym składam pytanie, czy termin do 24 listopada br. Jest dla Zamawiającego akceptowalny. Jeśli nie, proszę o pismo potwierdzające zmianę terminu składania ofert, co pozwoli na dostarczenie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium do nowych wymogów obowiązywania.*

Ad. 6 Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 28 października 2010r.

Od 28.10.2010r. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 26.11.2010r. Termin na jaki wniesiono wadium, musi być co najmniej tak długi, jak termin związania ofertą. W przypadku krótszego terminu wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, jakby wadium w ogóle nie było wniesione.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.