

2710.08.01.2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2710.08.2011. Nazwa zadania: Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrowce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Proszę o podanie ilości urządzeń sanitarnych do wbudowania [ustępy, umywalki, itp.]

Ad. 1

Poddasze

- 2 x wc-bidet (ustępy)
- 2x umywalki

Piętro

- 2 x wc-bidet (ustępy)
- 2x umywalki
- 1 x zlew 1 i1/2 komory

Parter

- 3 x wc-bidet (ustępy)
- 4x umywalki
- 1 x zlew 1 i1/2 komory
- 1 WC-bidet dla niepełnosprawnych

2. Proszę o podanie sposobu ogrzewania wody [czy z istniejącej sieci czy podgrzewacze przepływowe]

Ad. 2 Ogrzewanie wody z istniejącej sieci

3. Proszę o podanie wyposażenia wc dla niepełnosprawnych.

Ad. 3 -

- umywalka
- wc-bidet dla niepełnosprawnych
- uchwyt

4. Proszę o podanie ilości i rodzaju punktów oświetleniowych.

Ad. 4

- Oprawa nastropowa np. typu FINESTRA OPAL EVG 2X36W- 39 SZT.
- Oprawa nastropowa np. typu FINESTRA OPAL EVG 2X18W- 18 SZT.
- Oprawa nastropowanp. typu FINESTRA OPAL EVG 2X24W- 9 SZT.
- Oprawa nastropowa np. typu SM ALS OPAL EVG 1X18W- 8 SZT.

5. Brak jest pozycji na rozbiórkę istniejącego pokrycia i więźby dachowej oraz wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

Ad. 5. Obowiązywać będzie wynagrodzenie ryczałtowe, pozycja do wyceny własnej Wykonawcy.

6. W poz. 27 podano obmiar schodów w ilości 42,465 m² natomiast w poz. 65 podano tylko 12 m² okładzin schodów.

Ad. 6. W poz. 65 należy przyjąć 42,465 m².

7. Pozycje dotyczące tynkowania i malowania ścian są zaniżone w stosunku do ilości murowanych ścian.

Ad. 7. Tynki - należy przyjąć 1394,87 m², malowanie - należy przyjąć 838,12 m².

8. Zaniżona jest pozycja dotycząca malowania płyt gipsowych (okładzina poddasza).

Ad. 8. Należy przyjąć 428 m².

9. W przedmiarze nie określono przewodów, kabli, i osprzętu do zamontowania w ramach wykonania robót elektrycznych, wod-kan i c.o.

Ad. 9. Wynagrodzenie ryczałtowe, wycena we własnym zakresie.

10. Paragraf 9 pkt 1 wzoru umowy mówi: "Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy". Sugerujemy wykreślenie w tym punkcie słów "z decyzji organów nadzoru budowlanego"

Ad. 10. Zamawiający nie zgadza się na taką zmianę projektu umowy.

11. Z uwagi na okres jesienno - zimowy wykonywania prac budowlanych, a w szczególności konieczności odkrycia dachu i wylewania podciągów pod konstrukcję dachu prosimy o przeanalizowanie możliwości przesunięcia zakończenia prac z miesiąca marca na czerwiec 2012r.

Ad. 11. Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ został zamieszczony w formacie PDF

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 2011-09-19 do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

/ - - / Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy