



Nr pom.	Rodzaj pom.	Podłoga	Pow. podłogi
201	KL. SCHODOWA	Gres	15,41 m ²
202	WC MĘSKI	Gres	4,00 m ²
203	WC DAMSKI	Gres	4,00 m ²
204	Pom.edukacyjne	Gres	51,58 m ²
205	Pom.edukacyjne	Gres	48,85 m ²
206	Pom.biurowe	Gres	46,38 m ²
207	Pom.biurowe	Gres	17,46 m ²
208	Pom.biurowe	Gres	21,07 m ²
RAZEM 201-205			208,79 m ²
209	Schowek	Gres	19,00 m ²

NOWE GRZEJNIKI:
NP. PURMO TYP C,
NOWE PRZEWODY:
NP. BOR PLUS PP WAVIN

DEMONTAŻ
PRZEMIESZCZENIE

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD C.O. POWRÓT
ISTNIEJĄCY PRZEWÓD C.O. ZASILANIE
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

PROJEKTOWANY PRZEWÓD C.O. POWRÓT
PROJEKTOWANY PRZEWÓD C.O. ZASILANIE
PROJEKTOWANY GRZEJNIK

16= Ø16x2,7mm izolacja gr. 20mm np. Thermaflex FRZ
20= Ø20x3,4mm izolacja gr. 20mm np. Thermaflex FRZ
25= Ø25x4,2mm izolacja gr. 20mm np. Thermaflex FRZ
32= Ø32x5,4mm izolacja gr. 20mm np. Thermaflex FRZ

Rozbudowa sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i świetlicy na potrzeby Kółka Gospodarczego w miejscowości Dąbrówka		DATA: 16.03.2012	NUMER: H-02
Projektant: mgr inż. Tomasz Nowak upr. proj. MAZ/0028/POOS/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarniej		Podpis: _____	
Inwestor: Gmina Dąbrówka		Adres budowy: Dąbrówka ul. Tadeusza Kościuszki gm. Dąbrówka	