

Dąbrówka, 12.09.2014 r.

UG. 2710.14.01.2014

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: UG. 2710.14.2014.

Nazwa zadania: Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

pytania do zamawiającego:

1. Boisko Dąbrówka: ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o potwierdzenie, że poz. 1 oraz poz. 2 przedmiaru odzwierciedlają rzeczywistą ilość robót ziemnych, które należy wykonać;

Odp. ad 1: Przedmiar zawiera wielkości robót niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego jednak w myśl obowiązujących przepisów ma charakter pomocniczy do określenia ceny ofertowej.

Wykonawca winien zapoznać się z terenem inwestowania dla określenia ceny ofertowej.

2. Boisko Józefów; prosimy o korektę przedmiaru poz. 1: winno być $22 \times 24 \times 0,25 = 132 \text{ m}^2$.

Odp. ad 2: Pozycja nr 1 przedmiaru obejmuje także mechaniczne zdjęcie części gruntu poza nawierzchnią asfaltową na terenie projektowanego boiska;

3. Boisko Józefów: informujemy, że projekt/przedmiar nie uwzględnia konieczności demontażu obrzeży dla istniejącej nawierzchni asfaltowej. Prosimy o niezbędną korektę przedmiaru/projektu;

Odp. ad 3: Istniejące obrzeża nie nadają się do ponownego wbudowania i mają być usunięte podczas robót określonych w pozycji nr 1 przedmiaru:

4. Projekt opisuje nawierzchnię poliuretanową jako natrysk gr. 13 mm, przedmiar 16 mm. Która wartość jest prawidłowa?

Odp. ad 4: Wartość prawidłowa to natrysk nawierzchni poliuretanowej grubości 13 mm, w przedmiarze nastąpiła pomyłka, winno być grubość 13 mm;

5. Czy zamawiający uzna zastosowanie stalowych słupów ogrodzenia jako równoważne do aluminiowych?

Odp. ad 5: Nie, mają być zastosowane słupy aluminiowe;

6. Czy zamawiający wskaże miejsce wywozu asfaltu i podbudowy z rozbiórki, czy też destrukcyjny wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie?

Odp. ad 6: Wykonawca winien odpady z rozbiórki zagospodarować we własnym zakresie;

7. Pytanie dotyczy wymaganego terminu wykonania przedmiotu zamówienia tj. 31.10.2014 r. Należy stwierdzić, iż niemożliwym jest wykonanie w tak krótkim okresie ww. inwestycji. Termin związania ofertą trwa 30 dni. Wybór oferty może nastąpić nawet 23.10.2014 r. co powoduje, że pozostaje 8 dni na wykonanie ww. zadania. Ponadto zamawiający ogranicza udział podwykonawcy gdyż termin rozpatrzenia umowy o podwykonastwo trwa do 10 dni. Czyli może trwać 1 ale też 10 dni. Czy zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zadania adekwatnie do stopnia wykonywanych prac lub zrezygnuje z kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki? Zakładając wątpliwą winę wykonawcy.

Odp. ad 7: Odpowiadając na wątpliwości wykonawcy co do zbyt krótkiego terminu wykonania zamówienia, zamawiający określa termin wykonania zamówienia na 35 dni od podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

/ -- / Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy