

Dąbrówka, 16.09.2014 r.

UG. 2710.14.02.2014

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: UG. 2710.14.2014.

Nazwa zadania: Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

pytanie do zamawiającego:

1. Boisko Józefów; Prosimy o potwierdzenie, że na całym boisku należy wykonać warstwy zgodnie z opisem technicznym str. 2.

Pomocniczy przedmiar sugeruje, że na części gdzie będzie zdjęta podbudowa asfaltowa należy wykonać jedynie warstwę gr. 4 cm.

Odp. ad 1: Opis techniczny mówi o częściowym wykorzystaniu istniejącej podbudowy boiska asfaltowego i tak należy rozumieć ten zapis; należy przez to rozumieć możliwość miejscowego uzupełnienia i profilowania istniejącej podbudowy. Wierzchnia warstwa podbudowy gr. 4 cm do wykonania w całości.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

/ -- / Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy