

UG. 2710.02.2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: UG. 2710.02.2015.
Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy w wymaganym doświadczeniu powierzchnia użytkowa budynków nie jest zbyt mała, sugerujemy się tym iż powierzchnia całego budynku szkoły wynosi 500 m², a to jest dwa razy więcej?

Ad 1. Zamawiający uważa, że takie doświadczenie Wykonawcy jest wystarczające.

2. Czy Zamawiający nie wymaga doświadczenia Wykonawcy w zakresie wykonania zagospodarowania terenu?

Ad 2. Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych wykończenia nowego budynku i prac remontowych w budynku istniejącym i w tym zakresie wymagane jest doświadczenie Wykonawcy. Zagospodarowanie terenu jest tylko jednym z elementów zamówienia.

Doświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania zagospodarowania terenu jest wskazane, ale nie jest wymagane.

3. Proszę o wyjaśnienie:

w kosztorysie podane jest wykonanie projektu rozbudowa instalacji gazowej. Proszę o bliższe określenie:

- czy instalacja gazowa znajduje się na terenie szkoły?

-w którym pomieszczeniu Zamawiający chce zlokalizować nowy "węzeł cieplny" ?

-orientacyjnie z jakiej odległości należy doprowadzić instalację gazową?

Samo suche stwierdzenie "wykonanie projektu i rozbudowa instalacji gazowej" nie pozwala dokonać właściwej wyceny.

Ad 3. Węzeł cieplny i kocioł znajdują się w pomieszczeniu kotłowni, w istniejącym budynku szkoły. Gaz ziemny należy doprowadzić do nowego kotła - orientacyjna odległość od istniejącej instalacji gazowej wynosi ok. 10 mb.

4. Proszę zamieścić projekty :

a. Instalacja c.o. - rzut parter

b. Rozwinięcie instalacji c.o.

c. Instalacja kanalizacji - rzut parter, piętro rozwinięcie.

Ad 4. Poziomy kanalizacyjne w nowym budynku są wykonane (przy okazji wykonania posadzek betonowych).

Rysunki zostały załączone do dokumentacji projektowej.

5. Proszę określić termin płatności faktury częściowej/końcowej oraz wysokość kar umownych jakie zamawiający płaci Wykonawcy za nieterminowe płatności faktur w przedmiotowym postępowaniu.

Ad 5. W załączniku nr 5 Projekt umowy Zamawiający do § 5 dodaje ust. 4 o treści:

Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur wykonawcy będzie wynosił do 30 dni licząc od

dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru etapu/elementu przedmiotu zamówienia wg harmonogramu) oraz protokołu odbioru końcowego. Płatnikiem faktur będzie Gmina Dąbrówka. Oraz ustęp 5 o treści:

Za datę zapłaty uznaje się dzień w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

W załączniku nr 5 Projekt umowy Zamawiający do § 11 ust. 2 dodaje pkt 3):

Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego na podstawie przyjętej przez Zamawiającego faktury, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

/ -- / Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy